Pulson GmbH (i. Gründung)
Siemensstraße 5
T: +49 2722 63 999 68
info@puls-on.de
www.puls-on.de

DATENBLATT
DBWS107-2025-03



Wohnungsstation WS-XL-HTH-HK NT

Wohnungsstationen WS-XL-HTH-HK NT

zur Warmwasseraufbereitung und Radiatorenheizung für Wärmepumpen-Systeme

Einsatzbereich

Die Wohnungsstation WS-XL-HTH-HK NT mit dem H-PM "hydraulischer-Proportionalmengenregler" und einem Radiatorenkreis, übergibt die aus der zentralen Niedertemperatur-Wärmequelle anliegende Energie, ungemischt "direkt" an die Wohnung. Zusätzlich erwärmt die Station das Trinkkaltwasser zum Warmwasser im hygienischen Durchflussprinzip.
Der Kaltwasserwohnungsabgang mit einem Kaltwasserzähler, sowie der Heizungsrücklauf mit einem Wärmemengenzähler, beide im Austausch des Passstückes, erfassen die Verbrauchsmengen pro Wohnung.

Vorteile

- ganzjähriger individueller Heizbetrieb
- Trinkwarmwasser im hygienischen Durchflussprinzip
- Radiatorenheizkreis mit einem voreinstellbaren Zonenventil
- Bautiefe nur 110 mm
- optimiertes Design
- hochwertige, exzellente Materialien
- optimierte Zugänglichkeit
- Sofortinbetriebnahme -
  - voreingestellte Werte
- auch als Austauschstation für Bestand geeignet

Abmessungen

- Breite (Grundplatte): 555 mm
- Höhe (Grundplatte): 600 mm
- Einbautiefe: 110 mm
- Achsabstand: 65 mm

WS-XL-HTH-HK NT Varianten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Leistungsdaten	Wärmetauscher
100025	WS XL HTH 70 CU HK NT	16l/min. bei 50°C WW und 52°C Vorlauf	70 Platten CU
100026	WS XL HTH 70 SE HK NT	16l/min. bei 50°C WW und 52°C Vorlauf	70 Platten SE

WS-XL-HTH-HK NT



A. Kaltwasser zur Wohnung
B. Warmwasser
C. Kaltwasser vom Strang
D. Primärer Heizungs-Vorlauf
E. Primärer Heizungs-Rücklauf
F. Sekundärer Heizungs-Vorlauf
G. Sekundärer Heizungs-Rücklauf
Kapillarleitung

1. Plattenwärmetauscher (je nach Stationstyp)
2. Proportionalmengenregler
3. Entleerungsventil 3/4" Schlauchanschluss
4. Zonenventil Sekundärer - Heizungsrücklauf (einstellbar 1–9)
5. Überwurfmutter 3/4"
6. Wärmemengenzählerpassstück 110 mm x 3/4"
7. Entlüftungsventil
8. Schmutzfänger Primärer Heizungs-Vorlauf
9. WMZ-Fühlertasche M10x1
10. Kaltwasserzählerpassstück 110 mm x 3/4"
11. Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul (TTV) 25-50°C (55°C)
12. Warmwasser Temperaturbegrenzer 35-70 °C mit Tauchfühler

Die Station besteht aus:

- Plattenwärmetauscher (Kupferlot und Sealix je nach Stationstyp) in jeweils 70 Platten
- DVGW zertifiziertem Proportionalmengenregler mit Vorrangschaltung für Warmwasser mit mehrfacher gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik für eine längere Einsatzdauer (offene Heizungsseite)
- Kaltwasserwohnungsabgang
- Entlüftungsventile Heizungsseitig
- Passstück* 110mm x 3/4“AG für Kaltwasserzählung gesamt
- Passstück* 110mm x 3/4“AG für Wärmemengenzähler
  Hinweis: Die Kunststoffpassstücke sind nicht für den Dauereinsatz geprüft und zugelassen. Wärmemengenzähleranschluss M10x1 im Primär-Vorlauf
- Schmutzfänger im Primär-Vorlauf, Maschenweite 0,5 mm
- Zonenventil im Sekundär-Rücklauf zur Begrenzung Heizvolumenstrom (einstellbar von 1 - 9) zur optionalen Aufnahme eines thermostatischen 2-Pkt.-Stellantriebs
- Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul (TTV), Einstellbereich 25-50°C (55°C)
- Warmwasser-Temperaturbegrenzer 35-70 °C mit Tauchfühler im Warmwasser
- Entleerungsventil mit Spül- und Druckmessmöglichkeit, Schlauchanschlussmöglichkeit 3/4“
- Primär- und Sekundär-Vorlauf gedämmt
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- 7 Anschlussverschraubungen als 3/4“Überwurfmuttern

* Beispielhaft berechnet bei einem angenommenen Sanitärdruckverlust der Station von 1 bar, 0,5 bar Druckverlust der Rohrleitung, 0,5 bar Auslaufdruck. Je nach Schüttleistung, Tauschergröße und örtlichen Gegebenheiten ergibt sich ein individueller min. Kaltwasserdruck, siehe dazu auch die Kennliniendiagramme der jeweiligen Station.

Heizungsseite zur TWWB - inkl. SF, ohne Einbauten



Sanitärseite - ohne Einbauten



Beheizung Wohnung - direkt FBH - Pump H 1-6



Warmwasserleistung 70 Pl. - TWW 10 - 50 °C



Komplette Auslegungsdiagramme der Wohnungsstationen können Sie unter info@puls-on.de anfragen.

Mit Erscheinen dieses Datenblatts sind evtl. abweichende Angaben in früheren Datenblättern hinfällig. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen lassen wir kurzfristig in unsere Produkte einfließen. Daher können einzelne, hier angegebene Produktparameter bereits angepasst sein. Für eventuelle Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.