Pulson GmbH (i. Gründung)
Siemensstraße 5
T: +49 2722 63 999 68
info@puls-on.de
www.puls-on.de

DATENBLATT
DBWS110-2025-03



Wohnungsstation WS-XL-TH

## Wohnungsstationen WS-XL-TH

zur Warmwasseraufbereitung

### Einsatzbereich

Die Wohnungsstation WS-XL-TH mit dem H-PM "hydraulischer-Proportionalmengenregler", erwärmt mit der aus der zentralen Wärmequelle anliegenden Energie das Trinkkaltwasser zum Warmwasser im hygienischen Durchflussprinzip.
Der Kaltwasserwohnungsabgang mit einem Kaltwasserzähler, sowie der Heizungsrücklauf mit einem Wärmemengenzähler, beide im Austausch des Passstückes, erfassen die Verbrauchsmengen pro Wohnung.

### Vorteile

- Trinkwarmwasser im hygienischen Durchflussprinzip
- Bautiefe nur 110 mm
- optimiertes Design
- hochwertige, exzellente Materialien
- optimierte Zugänglichkeit
- Sofortinbetriebnahme - - voreingestellte Werte
- auch als Austauschstation für Bestand geeignet

### Abmessungen

- Breite (Grundplatte): 555 mm
- Höhe (Grundplatte): 600 mm
- Einbautiefe: 110 mm
- Achsabstand: 65 mm

## WS-XL-TH Varianten

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Leistungsdaten | Wärmetauscher |
|---|---|---|---|
| 100050 | WS XL TH 30 CU | 15l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf | 30 Platten CU |
| 100051 | WS XL TH 50 CU | 18l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf | 50 Platten CU |
| 100052 | WS XL TH 70 CU | 21l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf | 70 Platten CU |
| 100053 | WS XL TH 30 SE | 15l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf | 30 Platten SE |
| 100054 | WS XL TH 50 SE | 18l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf | 50 Platten SE |
| 100055 | WS XL TH 70 SE | 21l/min. bei 50°C WW und 65°C Vorlauf | 70 Platten SE |




A. Kaltwasser zur Wohnung
B. Warmwasser
C. Kaltwasser vom Strang
D. Primärer Heizungs-Vorlauf
E. Primärer Heizungs-Rücklauf
Kapillarleitung

1. Plattenwärmetauscher (je nach Stationstyp)
2. Proportionalmengenregler
3. Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul (TTV) 25-50°C (55°C)
4. Entleerungsventil 3/4" Schlauchanschluss
5. Überwurfmutter 3/4"
6. Wärmemengenzählerpassstück 110 mm x 3/4"
7. Entlüftungsventil
8. Schmutzfänger Primärer Heizungs-Vorlauf
9. WMZ-Fühlertasche M10x1
10. Kaltwasserzählerpassstück 110 mm x 3/4"

## Die Station besteht aus:

- Plattenwärmetauscher (Kupferlot und Sealix je nach Stationstyp) in jeweils 30, 50 und 70 Platten
- DVGW zertifiziertem Proportionalmengenregler mit Vorrangschaltung für Warmwasser mit mehrfacher gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik für eine längere Einsatzdauer (offene Heizungsseite)
- Kaltwasserwohnungsabgang
- Entlüftungsventile Heizungsseitig
- Passstück* 110mm x 3/4“AG für Kaltwasserzählung gesamt
- Passstück* 110mm x 3/4“AG für Wärmemengenzähler
  Hinweis: Die Kunststoffpassstücke sind nicht für den Dauereinsatz geprüft und zugelassen. Wärmemengenzähleranschluss M10x1 im Primär-Vorlauf
- Schmutzfänger im Primär-Vorlauf, Maschenweite 0,5 mm
- Thermostatisches Temperaturvorhaltemodul (TTV), Einstellbereich 25-50°C (55°C)
- Entleerungsventil mit Spül- und Druckmessmöglichkeit, Schlauchanschlussmöglichkeit 3/4“
- Primär- und Sekundär-Vorlauf gedämmt
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- 5 Anschlussverschraubungen als 3/4“Überwurfmuttern

* Beispielhaft berechnet bei einem angenommenen Sanitärdruckverlust der Station von 1 bar, 0,5 bar Druckverlust der Rohrleitung, 0,5 bar Auslaufdruck. Je nach Schüttleistung, Tauschergröße und örtlichen Gegebenheiten ergibt sich ein individueller min. Kaltwasserdruck, siehe dazu auch die Kennliniendiagramme der jeweiligen Station.

## Heizungsseite zur TWWB - inkl. SF, ohne Einbauten




## Sanitärseite - ohne Einbauten




## Warmwasserleistung 30 Pl. - TWW 10 - 50 °C




## Warmwasserleistung 50 Pl. - TWW 10 - 50 °C




## Warmwasserleistung 70 Pl. - TWW 10 - 50 °C




Komplette Auslegungsdiagramme der Wohnungsstationen können Sie unter info@puls-on.de anfragen.

Mit Erscheinen dieses Datenblatts sind evtl. abweichende Angaben in früheren Datenblättern hinfällig. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen lassen wir kurzfristig in unsere Produkte einfließen. Daher können einzelne, hier angegebene Produktparameter bereits angepasst sein. Für eventuelle Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Gewähr.